



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.РЛ.ЭО.ПР.179.Н.00397
(номер сертификата соответствия)

032373
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Селена Восток", ОГРН: 5077746806033
 Юридический адрес: 108811, город Москва, 22-й километр Киевского шоссе (поселок Московский), домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 8., РОССИЯ. Фактический адрес: 108811, город Москва, 22-й километр Киевского шоссе (поселок Московский), домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 8., РОССИЯ, телефон: +7(495)786-48-55, адрес электронной почты: office@selenavostok.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«ORION PU Sp. z o. o.»
 Юридический адрес: ul.Pieszycka 4. 58-200 Dzierzoniow, ПОЛЬША.
 Фактический адрес: ul.Pieszycka 4. 58-200 Dzierzoniow, ПОЛЬША,
 телефон: 748746450201, адрес электронной почты: orion@selenavostok.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными полиуретановым клеем торговых наименований: «TYTAN PROFESSIONAL EURO Клей для кладки блоков», «TYTAN PROFESSIONAL Клей для кладки», «TYTAN Professional Bonolit Формула Тепла», «TYTAN Professional Poriter Формула тепла», «TYTAN Professional Сибит Smart Lock Клей полиуретановый для кладки автоклавного газобетона», «TYTAN Professional Профи-Клик пено-клей для кладки газобетонных и силикатных блоков "Поревит"», «TYTAN Professional TWIN-Клей Полиуретановый клей-пена для газобетона».
 Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». (См. приложение - бланк № 005890)

код ОК 034 (ОКПД 2)
22.54.39

код ТН ВЭД ЕАЭС
3506 10 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №Д21-09-27/1 от 27.09.2021 г., №Д21-09-27/2 от 27.09.2021 г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г., 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 001RU.Я2331.04ПВК0 от 19.07.2021г. выдан ОС ООО "МФЦС", пер.№МФЦС.001RU.Я2331.04ПВК0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.10.2021 г. по 03.10.2026 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Константинов

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.РЛ.ЭО.ПР.179.Н.00397
(номер сертификата соответствия)

005890
(учетный номер бланка)

1. Конструкция несущей стены неармированная, армированная с линейными швами заполненными однокомпонентным полиуретановым клеем торговых наименований: «TYTAN PROFESSIONAL EURO Клей для кладки блоков», «TYTAN PROFESSIONAL Клей для кладки», «TYTAN Professional Bonolit Формула Тепла», «TYTAN Professional Poriter Формула тепла», «TYTAN Professional Сибит Smart Lock Клей полиуретановый для кладки автоклавного газобетона», «TYTAN Professional Профи-Клик пено-клей для кладки газобетонных и силикатных блоков "Поревит"», «TYTAN Professional TWIN-Клей Полиуретановый клей-пена для газобетона», изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 200 мм (марка бетона по средней плотности не менее D300, класс по прочности на сжатие не менее B1,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея. Предел огнестойкости REI240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/п.м.

2. Конструкция ненесущей стены неармированная, армированная с линейными швами заполненными однокомпонентным полиуретановым клеем торговых наименований: «TYTAN PROFESSIONAL EURO Клей для кладки блоков», «TYTAN PROFESSIONAL Клей для кладки», «TYTAN Professional Bonolit Формула Тепла», «TYTAN Professional Poriter Формула тепла», «TYTAN Professional Сибит Smart Lock Клей полиуретановый для кладки автоклавного газобетона», «TYTAN Professional Профи-Клик пено-клей для кладки газобетонных и силикатных блоков "Поревит"», «TYTAN Professional TWIN-Клей Полиуретановый клей-пена для газобетона», изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007) шириной не менее 100 мм (марка бетона по средней плотности не менее D500, класс по прочности на сжатие не менее B2,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея. Предел огнестойкости EI90.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Константинов

Д.Ю. Леонов